

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 274 / 1 / 1 - 10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

Общеобразовательная школа № 87» (МБОУ «СОШ № 87»)

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 274 от «24» октября 2013 года,

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. «05» ноября 2013г. по 15 ч. 00 мин. «02» декабря 2013г.

проведена проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по пожарному надзору майором внутренней службы Потаповым А.С.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении МБОУ «СОШ № 87» по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 14.

совместно с директором Гук Натальей Анатольевной, заместителем директора по АХР Задворновой

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Ольгой Николаевной, зам. директора по правовым вопросам Турлаковым Николаем Викторовичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Нанести на двери складских помещений пищеблока школы обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённых 25.04.2012 Постановлением Правительства РФ № 390. Статьи 5, 7, 8. Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2014	
2.	Нанести на дверь помещения электропитания школы обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённых 25.04.2012 Постановлением Правительства РФ № 390. Статьи 5, 7, 8. Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о	01.03.2014	

Предписание № 274/1/1-2 от 2 декабря 2013 года

		требованиях пожарной безопасности)»		
3.	Обеспечить открывание дверей помещения «группы кратковременного пребывания детей», установленных на путях эвакуации, по направлению - из помещения в коридор.	п.2 части 1 статьи 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	1.03. 2014г	
4.	Организовать очистку воздухопроводов вентиляционной системы от горючих наслоений с составлением акта.	п.50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых 25.04.2012 Постановлением Правительства РФ № 390	1.03. 2014г	
5.	Установить сертифицированную дверь с соответствующим пределом огнестойкости не ниже EI 30 в противопожарной преграде, отделяющую склад сухих продуктов пищеблока от остальных помещений..	п.2 части 1 статьи 6; части. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Статья 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6. СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	1.03 2015г	
6.	Установить сертифицированную дверь с соответствующим пределом огнестойкости не ниже EI 30 в противопожарной преграде, отделяющую складское помещение от холла центрального входа в здание школы.	п.2 части 1 статьи 6; части. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Статья 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.6. СП 4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	1.03 2015г	
7.	Нанести на двери складского помещения, дверь которого выходит в холл центрального входа в школу обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённых 25.04.2012 Постановлением Правительства РФ № 390 Статьи 5, 7, 8. Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	1.03 2015г	
8.	Обеспечить открывание двери запасного выхода помещения пищеблока по направлению выхода из здания.	п.2 части 1 статьи 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 4 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»	1.03 2014г	

		сти», принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
9.	Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены актового зала с составлением протокола.	п.21 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённых 25.04.2012 Постановлением Правительства РФ № 390	1.03. 2014г.	
10.	Восстановить работоспособность автоматической установки пожарной сигнализации (заменить не рабочие извещатели) в коридоре второго этажа кабинеты «физики, биологии, стоматолога» и в обеденном зале столовой около двери пищеблока.	п.61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённых 25.04.2012 Постановлением Правительства РФ № 390	30.12. 2013г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России» по пожарному надзору Потапов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» декабря 2013 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ
«СОШ № 87»

(должность)

Гук
Наталья Анатольевна
(фамилия, инициалы)

«04» декабря 2013 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.