

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»**

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 2 / 1 / 1-4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

«Средняя общеобразовательная школа № 87» (МБОУ «СОШ № 87»)

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 2 от «12» января 2015 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 10 ч. 00 мин. «02» февраля 2015г. по 15 ч. 00 мин. «02» марта 2015 г.

проведена проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

по пожарному надзору майором внутренней службы Потоповым А.С. в отношении МБОУ

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

«СОШ № 87» по адресу: г. Северск, ул. Курчатова, 14.

совместно с Директором Гук Наталией Анатольевной,

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

заместителем директора по АХР Оценковой Еленой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Заменить не сертифицированный материал, используемый для покрытия пола актового зала школы (линолеум на органической основе), на материал, прошедший обязательное подтверждение соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», класс пожарной опасности которого, не более КМ 2.	Статья 134, статья 145 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», принят государственной Думой 04.07.08г., одобрен Советом Федерации 11.07.2008г. (далее «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Постановление Правительства РФ от 17 марта 2009 г. № 241 "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2017	

Предписание № 3/1/1-2 от 27 февраля 2015 года

2.	Произвести монтаж звуковых оповещателей СОУЭ в помещениях школы, обеспечивающих уровень звука, превышающий допустимый уровень звука постоянного шума на 15 дБА.	статья 4, статья 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.03.2017	
3.	Заменить кабели и провода СОУЭ в здании школы, а также осуществить их прокладку таким способом, что бы обеспечить работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	статья 4, статья 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.03.2017	
4.	Заменить электрические провода и кабели, в здании школы, предназначенные для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, а также выполнить способы их прокладки с таким расчётом, что бы они соответствовали требованиям ГОСТ 31565-2012.	статья 4, статья 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.03.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
по пожарному надзору *Потапов А.С.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 02 » марта 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись)

Директор МБОУ
«СОШ № 87»

(должность)

Гук Наталья Анатольевна

(фамилия, инициалы)

« 02 » 03 20 15 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание № 2/1/1-4 от 02 марта 2015 года